муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 129» г. Уссурийска Уссурийского городского округа

Отчет

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 13 мая 2019 года № 30 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 — ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17.05.2019 года по 28.05.2019 года проведена плановая / выездная проверка, в ходе проверки выявлены нарушения:

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.
1	Кабельные линии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей не соответствует ГОСТ (здание детского сада).	04.05.2020 г.	По мере поступления финансирования
2	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих до предметов и устройств — до электросветильников менее 05. м., (№ 6 средняя, № 5,11 старшая, № 12 средняя, 3 группа, 2 младшая)	02.09.2019г.	Исполнено 01.06.2019г.
3	Настенные речевые оповещатели располагаются на расстояния от потолка до верхней части оповещетеля менее чем 150 мм (старшая группа № 9, № 6 средняя, 3 группа, № 4 младшая, 2 младшая, № 10).	02.09.2019г.	Исполнено 01.06.2019г.

Заведующий «МБДОУ «Детский сад № 129»

Л.М. Цой