

**ПРЕДПИСАНИЕ № 30/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 129» Г.УССУРИЙСКА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА., в лице**  
**Заведующего Цой Людмилы Михайловны**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 13 мая 2019 года № 30 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17.05.2019 года по 28.05.2019 года проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Уссурийского городского округа по пожарному надзору Снигирев Алексей Сергеевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 129» Г.УССУРИЙСКА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА., г.Уссурийск, пер. Крупской 6*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим Цой Людмилой Михайловной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Кабельные линии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей не соответствуют ГОСТ (здание детского сада).	ФЗ № 123 ст. 82, п. 13.15.3 СП 5.13130.2009, ГОСТ 31565-2012 п. 6 табл. № 2	04.05.2019	
2	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств - до электросветильников менее 0,5 м., (№ 6 средняя, № 7, № 1 младшая, № 4 младшая, № 5, 11 старшая, № 12 средняя, 3 группа, 2 младшая)	СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	02.09.2019	Испещенко 07.06.2019
3	Настенные речевые оповещатели	СП 3.13130.2009 п. 4.4.	02.09.2019	Испещенко 07



<p>располагаются на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее чем 150 мм (старшая группа № 9, № 6 средняя, 3 группа, № 4 младшая, 2 младшая, № 10).</p>			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Уссурийского  
городского округа по пожарному надзору  
Снигирев Алексей Сергеевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 29 " май 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*  
подпись

" 29 " 05 20 19 г.

Заведующий Цой Л.М.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору