

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ детский сад № 129 г. Уссурийска, переулок Крупской-6

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		4,5,6	Отсутствуют варианты графического отображения доступности объекта по категориям инвалидов	-	Установка графического отображения доступности объекта по категориям инвалидов	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		5,6	На подходе к входу группы №5 имеется перепад высоты (бордюр)	К,С,О	Устранение перепада высоты	Текущий ремонт, альтернативная форма обслуживания
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	4	Отсутствует автостоянка и парковка	К	Технические решения невозможны	Альтернативная форма обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию; информационная поддержка на всех путях движения МГН; возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения); наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними; организация мест отдыха на участке			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (У,Г) ДУ(О, К, С)		4,5,6	Текущий ремонт, альтернативная форма обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установить на заборе графические отображения доступности объекта по категориям инвалидов; убрать перепад высоты на подходе к группе №5; организация автостоянки и парковки для автомобилей невозможна в связи с особенностью прилегающей территории к входу (проездная дорога проходит в 50 см от забора детского сада). Поэтому необходимо установить кнопку на калитке для оказания помощи инвалидам сотрудниками учреждения.