

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ детский сад № 129 г. Уссурийска, переулок Крупской-6

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		28,29,	Отсутствуют крючки для одежды и костылей; поручни; специализированная гигиеническая накладка	К, О, С	Установить крючки для одежды, костылей, поручни; приобрести специализированную накладку	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	23,24	Нарушений и замечаний нет	-	-	-

	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>				<p>Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более), установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов <p>Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола,</p>			
--	--------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

				<p>информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none">- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;- на высоте от 1,4 до 1,75 м;- дублирование рельефными знаками; <p>гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними; рекомендовано использование:</p> <ul style="list-style-type: none">- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами),- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины			
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДЧ-И (У, Г) ДУ (К, С, О)		28,29,30,31	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В рамках текущего ремонта установить крючки для одежды и костылей, поручни; приобрести специализированную накладку.